



Условные обозначения:

1-Затвор дисковый Ду150 (PN 25; фланцевый)

2-Термометр (0...+100)

3-Кран трехходовой под манометр Ду 15 (PN 35; муфтовый, класс 1)

4-Манометр (0...1,6МПа)

5-Кран шаровый стальной Ду 15 (PN 25; муфтовый)

6-Затвор дисковый Ду100 (PN 25; фланцевый)

7-Кран шаровый спускной Ду25 (PN 25; муфтовый)

16		Углок стальной	п.м.	10	40х40
15		Швеллер 16	п.м.	5	
14		Лист ст.3 , толщ.10мм	кг	7,85	1м2
13		Гильза под термометр с кожухом	п.м.	2	Д
12		Термометр ртутный	шт.	2	
11		Кран шаровый	шт.	4	Ду15
10		Манометр	шт.	2	
9		Кран трехходовой (муфтовый)	шт.	2	Ду15
8		Кран шаровый спускной	шт.	2	Ду25
7		Затвор дисковый с комплектом обратных фланцев и крепеж.	шт.	2	Д150
6		Затвор дисковый с комплектом обратных фланцев и крепеж.	шт.	4	Д100
	ГОСТ 17375-01	Отвод стальной 90°	шт.	12	Дн108х4
4	ГОСТ 17375-01	Отвод стальной 90°	шт.	6	Дн159х4,5
3	ГОСТ 10704-91 ст3	Труба стальная электросварная	п.м.	50	Д159х4,5
2	ГОСТ 10704-91 ст3	Труба стальная электросварная	п.м.	130	Д108х4
1	ГОСТ 10704-91 ст3	Труба стальная электросварная	п.м.	5	Д219х9
№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед	Кол-во	Примечание

09-16695					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Взам.	Лист
Разраб.	Власов М.В.	Проект	1/1	1/1	3
Исполн.	Ульяновский В.А.	Исполн.	1/1	1/1	1
Утв.		Утв.			
Ремонт отопления Схема распределительной гребенки					Лист
IV пролет Корпус № 8					Листов
ОГЭ ПАО "Салют"					1
Копировал					Формат А2х2