

**ПАО «Салют»**  
**ИНН 6313034986 КПП 631301001**  
**ОГРН 1026300840983**  
**443028, область Самарская, город Самара,**  
**шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20**

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ**

**№ 117**

г. Самара

**Состав Закупочной комиссии: всего 7 человек**

**Члены комиссии:**

1. Член комиссии — Высоцких А.Н.
2. Член комиссии — Моисеев А.А.
3. Член комиссии — Абдуллова Г. И.
4. Член комиссии — Галдин И. А.
5. Член комиссии — Нюняйкина Е. А.
6. Член комиссии — Травин С. А.
7. Член комиссии — Яндушкин С. В.

Секретарь комиссии - Храмова Е. В.

Заседания Закупочной комиссии:

по извещению: **№ 117/20-А от 18.03.2020г.**

**Предмет закупки: ремонт корпуса №17 цех МСП 1,2,3 пролеты и корпус №8, пролет 4 испытательные камеры: замена групповых сетей освещения, монтаж светодиодных светильников и щитового оборудования — запрос ценовых котировок.**

Начальная максимальная цена — **6 207 629,76 руб. с НДС**

*Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам повестки заседания.*

**ПАО «Салют»**  
**ИНН 6313034986 КПП 631301001**  
**ОГРН 1026300840983**  
**443028, область Самарская, город Самара,**  
**шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20**

**Приложение № 1**  
**от 27.03.2020 г.**  
**к Протоколу № 117**  
**заседания закупочной комиссии**

**Вопрос заседания Закупочной комиссии:**

**1. Рассмотрение заявок:**

На запрос ценовых котировок было представлено 3 (три) конкурсные заявки в электронном виде:

№ п/ п	Номер заявки Участника	Дата и время поступления (МСК)	Допуск по соответствию содержания, оформления и составу заявки	Причина отклонения
1	24925	26.03.20г. 01:21 час	Не допущен	<b>ст.32 ч.19 п.4 Положения о закупках</b> - несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (Техническое задание п.8. Требования к применяемым материалам и оборудованию - светильник L-300CS UFO 220/270W 5000K: мощность во 2ом режиме согласно тех.задания-270Вт, предложение Участника-280Вт, форма согласно тех.задания-круглая с диаметром 420 мм, предложение Участника-прямоугольная с габаритами 622*200*145 мм; светильник L-100CS UFO 100W: мощность согласно тех.задания-100Вт, предложение Участника-108 Вт, форма согласно тех.задания-круглая с диаметром 376 мм, предложение Участника-







				прямоугольная с габаритами 267*200*120 мм)
2	63332	25.03.20 г. 17:06 час	Допущен	
3	23924	24.03.20 г. 16:59 час	Допущен	



**Приложение № 1**  
**от 27.03.2020 г.**  
**к Протоколу № 117**  
**заседания закупочной комиссии**  
**по извещению № 117/20-А от 18.03.2020 г.**  
**на выполнение работ по ремонту корпуса №17 цех МСП 1,2,3 пролеты и**  
**корпус №8, пролет 4 испытательные камеры: замена групповых сетей**  
**освещения, монтаж светодиодных светильников и щитового оборудования**

**Результаты голосования:**

Голосовали «за»	-	4	членов Закупочной комиссии
«против»	-	-	членов Закупочной комиссии
«воздержались»	-	-	членов Закупочной комиссии

Председатель комиссии:	
Высоцких А.Н.	
Заместитель председателя комиссии:	
Моисеев А. А.	
Подписи членов Закупочной комиссии:	
Абдуллова Г. И.	
Галдин И. А.	
Нюняйкина Е. А.	
Травин С. А.	
Яндушкин С. В.	